

くまもと県北病院 消防設備保守点検数量表

点 検 項 目	数量	単位	機器点検	総合点検 (機器点検含む)
消火器				
粉末（蓄圧式）小型 外形点検	176	本	○	○
粉末（車載式）小型 外形点検	5	本	○	○
二酸化炭素小型 外形点検	2	本	○	○
スプリンクラー設備				
水源	1	式	○	○
加圧送水装置等	1	式	○	○
呼水装置	1	台	○	○
補助加圧ポンプ	1	組	○	○
湿式アラーム弁	15	台	○	○
補助散水栓	105	基	○	○
末端試験弁	15	個	○	○
送水口	2	基	○	○
補助（高架）水槽	1	式	○	○
音響警報装置	15	個	○	○
配線点検	1	箇所		○
補助散水栓放水試験	1	式		○
末端試験弁放水試験	1	式		○
スプリンクラーヘッド	3,063	個	○	○
放水型スプリンクラー設備				
放出ヘッド	8	個	○	○
災感知器	8	個	○	○
放水型スプリンクラー制御盤 2回線	1	台	○	○
手動操作部	1	台	○	○
加圧式一斉開放弁	2	台	○	○
システム連動疑似放水試験	2	式		○
R型自動火災報知設備・自動試験				
受信機HRN型	1	面	○	○
表示板	14	面	○	○
差動式スポット型感知器	10	個	○	○
低温式スポット型感知器	6	個	○	○
低温式スポット型アナログ感知器	293	個	○	○
差動式アドレッサブル型感知器	2	個	○	○
光電アナログ式スポット型感知器	1,129	個	○	○

災感知器 (UV-IR)	6	個	○	○
発信機	40	個	○	○
表示灯	40	個	○	○
配線点検	1	箇所		○
消防機関へ通報する火災報知設備				
火災通報装置本体	1	台	○	○
遠隔起動装置	14	個	○	○
自動火災報知設備連動試験	1	式	○	○
消防通報試験 (模擬試験機)	1	式	○	○
配線点検	1	箇所		○
非常放送設備				
増幅器操作部 1140W	1	台	○	○
自動火災報知設備連動試験	1	式	○	○
遠隔操作部	2	台	○	○
スピーカー	1,145	個	○	○
配線点検	1	箇所		○
誘導灯及び誘導標識				
誘導灯B級	227	個	○	○
誘導灯C級	65	個	○	○
誘導灯信号装置	1	式	○	○
配線点検	1	式		○
連結送水管設備				
高架・中間水槽等	1	台	○	○
送水口	2	基	○	○
放水口 (ホースなし)	17	基	○	○
総合操作盤				
電源部	1	式	○	○
制御部	1	式	○	○
モニター	1	台	○	○
プリンター	1	台	○	○
ハードディスク	1	式	○	○
入出力チェック (分散盤無)	1,486	点	○	○
配線点検	1	箇所		○

R型防排煙制御設備				
手動起動装置	198	台	○	○
防火戸	27	個	○	○
ダンパー	17	個	○	○
シャッター	7	個	○	○
可動タレ壁	7	個	○	○
排煙口	198	個	○	○
ブザー	7	個	○	○
排煙機	5	台	○	○