仕様書

1　品　　名　２０２２年6月度　A重油ローサル１種１号

2　用　　途　ボイラ、及び非常発電機用

3　予定数量　４０kℓ（1回のみ）

ただし、発注予定数量は見込数量であり発注数量を保証するものではない。

4　品　　質　ＪＩＳ・Ｋ２２０５　１種１号に定める基準を満たすものとする。

5　納入期間　２０２２年6月1日　～　２０２２年6月３０日

6　納入場所　くまもと県北病院

（それぞれタンク設置位別紙図面参照）

7　納入方法等（１）１回の発注予定数量

４０kℓ

（２）納入日時の指定

発注の際に指定する日に納入すること。時間は、都度協議する。

（３）納入方法

重油タンク給油口に接続のうえ、タンクに納入すること

（４）納入作業

当機構職員が指定した荷姿（タンクローリー車等）で、当機構担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。納入にあたって、道路幅員、障害物又は施設の都合上、ローリー等での納入が出来ない場合は、納入が可能な小型車で納入すること。

8　提出書類　納入にあたっては、次の書類を提出すること。

①納入数量を確認できる書類

②品質検査成績書等（ＪＩＳに示す品質を網羅すること）

③Ａ重油に関する労働安全衛生上必要な書類

なお、納入の都度、同じ内容であるものについては、当院の承諾を受けた場合に限り省略できる。

9　納入日時の厳守

納入業者は、いかなる事情が生じても、当院の業務に支障をきたすことの無いよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

１０　不良品の交換

不良品の場合、製造業者（納入者）の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と交換すること。