

空冷ハビカコア(玉縮機能力7.5Kw以上対象機器)一覧

No.	台数	呼称	型式	メカニカル タービン	玉縮機出力(Kw)	系統名称	設置場所
1	1	ACP-1-2	REYP400DA	タービン	4.1+4.9	IF内視鏡系統	4F屋外
2	1	ACP-1-3	REYP450DA	"	4.9+5.0	IF放射線系統	3F屋外
3	1	ACP-1-4	REYP615DA	"	7.2+6.1	IF放射線系統	6F屋外
4	1	ACP-1-7	REYP1060DA	"	(4.9+6.1)+(7.2+4.7	IF救急系統	6F屋外
5	1	ACP-1-8	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	IF外来(呼吸器・歯科・皮膚科)系統	4F屋外
6	1	ACP-1-9	REYP400DA	"	4.1+4.5	IF生理検査系統	4F屋外
7	1	ACP-1-11	RXXP400F	"	8.37×1	IF支援課系統	6F屋外
8	1	ACP-1-14	RXXP500F	"	9.23×1	IF外来(整形・循環器)系統	4F屋外
9	1	ACP-1-15	RXXP615F	"	(9.99×1)+(4.12×1)	IF外来(総診・内科)系統	6F屋外
10	1	ACP-1-16	RXXP500F	"	9.23×1	IF外来(耳鼻・眼科・小児・婦人科)系統	6F屋外
11	1	ACP-1-18	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	IFこもれび・廊下系統	6F屋外
12	1	ACP-2-1	RXXP730F	"	(9.16×1)+(6.39×1)	2Fリバース系統	4F屋外
13	1	ACP-2-2	REYP450DA	"	4.9+5.0	2F調剤系統	6F屋外
14	1	ACP-2-5	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	2F医局系統	4F屋外
15	1	ACP-2-7	REYP500DA	"	4.9+6.9	2F検体検査室系統	6F屋外
16	1	ACP-2-9	RXXP900F	"	(9.16×1)×2	2F厨房系統	"
17	1	ACP-2-10	RXXP615F	"	(9.99×1)+(4.12×1)	2F多目的ホール系統	"
18	1	ACP-2-12	REYP730DA	"	(4.1+4.5)+7.2	2F健診系統	"
19	1	ACP-2-13	RXXP615F	"	(9.99×1)+(4.12×1)	2F健診系統	"
20	1	ACP-2-14	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	2Fリハビリ系統	6F屋外
21	1	ACP-2-16	RXXP775F	"	(9.42×1)+(7.61×1)	2F(下処理・調理室・食品庫)系統	4F屋外
22	1	ACP-3-1	RXXP400F	"	8.37×1	3F手術室系統	6F屋外
23	1	ACP-3-2	RXXP730F	"	(9.16×1)+(6.39×1)	3FHCU系統	6F屋外
24	1	ACP-3-4	REYP900DA	"	(4.9+5.0)×2	3F中央材料室系統	4F屋外
25	1	ACP-3-5	REYP950DA	"	(4.9+6.9)+(4.9+5.0)	3F当直・会議室系統	4F屋外
26	1	ACP-3-6	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	3F管理者・事務所系統	6F屋外
27	1	ACP-3-8	RXXP615F	"	(9.42×1)+(7.61×1)	3F透析系統	4F屋外
28	1	ACP-3-9	RXXP900F	"	(9.16×1)×2	3F救急病棟系統	6F屋外
29	1	ACP-4-1	RXXP400F	"	8.37×1	4F病棟1系統	"
30	1	ACP-4-2	RXXP450F	"	9.16×1	4F病棟1・病室系統	"
31	1	ACP-4-3	RXXP400F	"	8.37×1	4F病棟2系統	"
32	1	ACP-4-4	RXXP450F	"	9.16×1	4F病棟2・病室系統	"
33	1	ACP-4-5	RXXP400F	"	8.37×1	4F病棟3系統	"
34	1	ACP-4-6	RXXP400F	"	8.37×1	4F病棟3・病室系統	"
35	1	ACP-4-7	RXXP400F	"	8.37×1	4F病棟4系統	"
36	1	ACP-4-8	RXXP450F	"	9.16×1	4F病棟4・病室系統	"
37	1	ACP-5-1	RXXP450F	"	9.16×1	5F病棟地域包括ケ・病室系統	"
38	1	ACP-5-2	RXXP450F	"	9.16×1	5F病棟5系統	"
39	1	ACP-5-3	RXXP400F	"	8.37×1	5F回復病棟・病室系統	"
40	1	ACP-5-4	RXXP560F	"	(8.79×1)+(3.78×1)	5F病棟5・病室系統	"
41	1	ACP-5-5	RXXP400F	"	8.37×1	5F回復病棟系統	6F屋外
42	1	ACP-5-6	RXXP450F	"	9.16×1	5F回復病棟・病室系統	"
43	1	ACP-5-7	RXXP400F	"	8.37×1	5F病棟6系統	"
44	1	ACP-5-8	RXXP450F	"	9.16×1	5F病棟6・病室系統	"
45	1	ACP-3-C1	REYP560DA	"	(7.20×1)+(4.80×1)	3F手術ホール系統	6F屋外
46	3	PAC-3-2	RZCP450KA	"	10.5	3Fサード・ホール系統	4F屋外
47	3	PAC-6-1	RZCP450KA	タービン	10.5	6F電気室系統	6F屋外
計		51台					

No.	台数	呼称	型式	メカニカル タービン	玉縮機出力(Kw)	系統名称	設置場所
1	1	PAC-5	PIHY-P335DMG6	三翼	8.19	3F手術室5系統	6F屋外

合計 台数 52台