

仕様書

1 品 名 2023年9月度 A重油ローサル1種1号

2 用 途 ボイラ、及び非常発電機用

3 予定数量 52kℓ

ただし、発注予定数量は見込数量であり発注数量を保証するものではない。

4 品 質 J I S ・ K 2 2 0 5 1種1号に定める基準を満たすものとする。

5 納入期間 2023年9月1日 ～ 2023年9月30日

6 納入場所 くまもと県北病院

(それぞれタンク設置位置、別紙図面参照)

7 納入方法等 1回当たりの発注予定数量 26kℓ

(2) 納入日時の指定

発注の際に指定する日に納入すること。時間は、都度協議する。

(3) 納入方法

重油タンク給油口に接続のうえ、タンクに納入すること

(4) 納入作業

当病院職員が指定した荷姿（タンクローリー車等）で、当病院担当職員立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。納入にあたって、道路幅員、障害物又は施設の都合上、ローリー等での納入が出来ない場合は、納入が可能な小型車で納入すること。

8 提出書類 納入にあたっては、次の書類を提出すること。

- ①納入数量を確認できる書類
- ②品質検査成績書等（J I S に示す品質を網羅すること）
- ③A重油に関する労働安全衛生上必要な書類

なお、納入の都度、同じ内容であるものについては、当院の承諾を受けた場合に限り省略できる。

9 納入日時の厳守

納入業者は、いかなる事情が生じても、当院の業務に支障をきたすことの無いよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

10 不良品の交換

不良品の場合、製造業者（納入者）の責任とみなされるものについては、期間を問わず正常な製品と交換すること。